低圧モータ在庫一覧　　シンコーエンジニアリング㈱　　2013年12月

No	メーカー	Kw/P	軸径φ	電圧 V	二次電圧	電流 A	回転数	状況	種類	形式
1	日立	250/6		400V		426A	980	現状	かご	TFO
2	安川	250/6	120	400V	-----	444A	985	現状	かご防滴	BDF
3	安川	250/6	120	400V	-----	444A	985	現状	かご防滴	BDF
4	神鋼	150/6	85	220V	-----	468	1185	現状	かご全閉	IR-G-6975M
5	富士	150/4	135	220V	445V	475/215	1740	現状	巻線防滴	MRS-1355A
6	東芝	130/6	125	400V	340	230	960	現状	巻線防滴	TIMDBK-D
7	東芝	90/6	110	200V	490V	340A/110A		外観整備	巻線防滴	TIM-DBK8D-D
8	三菱	90/6	85	400V	386V	166A/142A	970	現状	巻線防滴	SB-EW
9	富士	75/6	85	200	-----	272	980	現状	かご全閉	MLA1311A-315S
10	東芝	75/6	75	400	-----	140	970	現状	かご全閉	TIKK-FBK8
11	サタケ	75/6	75	400/440V	-----	140/125	1465/1765	現状	かご全閉	TCF-213
12	東芝	55/8	95	200/400V	350/385	95/90	720/870	現状	巻線防滴	TIM-DBK8D-D
13	hibishi	55/6	75	200V	-----	210	980	新品	かご全閉	SF-LHI
14	東芝	55/6	75	200V	-----	208A	965	整備済	かご全閉	TIKK-FBK3
15	安川	45/6	75	220V	310	155/88	1165	現状	巻線防滴	BDT
16	東芝	45/6	75	200V	-----	174	960	整備済	かご防滴	TIKK-VBK3
17	東芝	45/6	74	200/400	-----	184/92	970/1160	現状	かご防滴	TIKK-VBK4
18	東芝	45/6	74	200/400	-----	184/92	970/1160	現状	かご防滴	TIKK-VBK4
19	三菱	37/6	65	200V	-----	135/132	970/1160	現状	かご全閉	SF-E (K2)
20	東芝	37/6	65	200V	-----		960	整備済	かご防滴	KS
21	安川	37/6	65	200V	-----		980	現状	かご防滴	BDK
22	松下	37/4	60	200V	-----	133/126	1470/1770	現状	かご全閉	EM-FBB
23	東芝	30/6	60	200V	-----	123	970	現状	かご防滴	TIKK
24	三菱	30/4	55	200V	-----	110	1460	整備済	かご防滴	SB-E (SB-JR)
25	日立	22/6	55	200V	-----	78	960	整備済	かご全閉	EFOU-KK
26	日立	22/4	47	200V	-----	78	1460	現状	かご防滴	TFO-KK
27	富士	22/4	48	200V	-----	78	1460	現状	かご全閉	MLA3185B
28	東芝	15/4	42	200V	-----	56.4	1450	現状	かご全閉	TIKK-FBK8
29	東芝	15/4	42	200V	-----	56.4	1450	現状	かご全閉	TIKK-FBK8
30	神鋼	11/4	42	200V	-----	31	1400	現状	かご全閉	IRU1-G
31	富士	11/4	32	200V	-----	42	1450	外観整備	かご全閉	MLA-6165B
32	富士	11/4	32	200V	-----	42	1460	外観整備	かご全閉	MLA-6167B
33	日立	5.5/6	32	200V	-----	23	955	整備済	かご全閉	TFO-KK
34	東芝	5.5/4	32	200V	-----			現状	かご全閉	
35	富士	3.7/4	28	200V	-----	15	1430	現状	かご全閉	MLA6115B
36										

高圧モータ在庫一覧　　シンコーエンジニアリング㈱　　2013年12月

No	メーカー	Kw/P	軸径φ	二次電圧	二次電流	回転数	状況	種類	形式
1	TMA	250/6	125	685/755	220/200	980/1180	現状	巻線防滴	TIM-FBKT-F(立型)
2	東芝	220/8	125	545	245	730	現状	巻線防滴	TIM-DBK-D
3	安川	220/8	145	585/645	228/207	735/885	整備済	巻線防滴	BDT
4	東芝	190/8	150	440/496V	258/232A	730/880	現状	巻線防滴	TIM-DBK4-D
5	安川	150/8	120	410V	222A	725	現状	巻線防滴	BDT
6	安川	150/6	120	430V	212A	960	現状	巻線防滴	BDT
7	安川	150/6	110	480/530V	190/174A	970/1170	現状	巻線防滴	BDT
8	東芝	150/6	105	485V	187A	970	現状	巻線防滴	TIM-DBK4-D
9	安川	150/6	134	480V/530V	190A/173A	975/1170	現状	巻線防滴	BDT
10	三菱	150/6	119	--------	--------	980/1180	外観整備	かご防滴	SB-E
11	東芝	130/8	125	420V/460V	190A/170A	725/870	現状	巻線防滴	TIM-DBK4-D
12	東芝	130/8	125	419V	188A	725	現状	巻線防滴	TIM-DBK4-D
13	安川	130/8	110	435V	180A	880	現状	巻線防滴	BRD
14	神鋼	130/6	120	291V	273A	970	整備済	巻線防滴	RVF-G
15	東芝	125/4	110	--------	--------	1460/1760	現状	かご防滴	TIKK-DBK4
16	日立	110/8	125	415V	164A	725	現状	巻線防滴	EFOU-DQ
17	三菱	110/8	110	520V	125A	735	現状	巻線全閉	SF-LHW
18	安川	110/6	95	300V	225A	975	現状	巻線防滴	BDT
19	東芝	95/8	125	438/480V	153/140A	725/870	現状	巻線防滴	TIM-DBK8-D
20	東芝	95/8	110	255/280V	225/205A	725/870	現状	巻線防滴	TIP-VBK3-E
21	東芝	95/8	94	298V	223A	725	現状	巻線防滴	TIP-VCKQ-E
22	神鋼	95/6	95	278V	207A	1170	現状	巻線防滴	RVF-G
23	日立	95/6	95	243/267V	243/218A	965/1160	現状	巻線防滴	EFOUP-DQ
24	東芝	95/6	85	290/310V	197/180A	960/1160	現状	巻線防滴	TIM-VBKQ-V
25	東芝	90/6	95	410V/445V	134A/123A	965/1160	現状	巻線防滴	TIM-DBK8-D
26	東芝	90/6	95	410V/445V	134A/123A	965/1160	外観整備	巻線防滴	TIM-DBK8-D
27	富士	75/8	110	250V	185A	730	現状	巻線防滴	VRW-1911-8
28	東芝	75/8	95	226V	204A	720	現状	巻線防滴	TIP-VBK3-EM
29	東芝	75/6	85			960	現状	巻線防滴	TIM-VBKQ-V
37									